



MEGJEGYZÉSEK:

A kivitelezés során a vonatkozó előírásokat és szabványokat (MSZ, MSZ EN) maradéktalanul be kell tartani!
A villamos kivitelezőnek a munkák során kötelessége az egyéb szakági kivitelezőkkel egyeztetni és koordinálni.
A csatlakozók, kapcsolók, lámpatestek és egyéb villamos berendezések pontos elhelyezését a Beruházóval a kivitelezőnek ismételten egyeztetni kell!
Különös tekintettel az egyedileg, kiemelt funkciójú berendezésekre tervezett csatlakozó aljzatok pontos helyére vonatkozóan.
A terven az áramköri számok az elosztótervek kábel tervjeleivel azonosíthatók.
Valamennyi végponti szerelvényen (dugaljak, kapcsolók) és kötődobozon időt álló módon fel kell tüntetni az ellátó elosztó és a védelmi készülék jelét.
Érntésvédelem: TN-S
Feszültség: 3+N~400/230V

JELMAGYARÁZAT:

- PHILIPS WT120C L1200 1xLED40S/840 (4000 lm)
- négysarkú leválasztó kapcsoló IP65
- 2P+PE dugalj falon kívüli IP44
- kétsarkú kapcsoló falon kívüli IP44

<div><div>ELECTRO-AGE</div><div>TERVEZŐ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT.</div></div>		H-9021 Győr, Árpád út 5. Tel: +36 96 336 991; Fax: +36 96 336 816; E-mail: info@electro-age.hu; Web: www.electro-age.hu	
MUNKA MEGNEVEZÉSE: Insula Lutherana épületegyüttes KONVENT SZERETETHÁZ DIAKONISSZA ANYAHÁZ MOSODA KORSZERŰSÍTÉS	ÉPÍTETŐ: Győri Evangélikus Egyházközség 9025 Győr, Petőfi tér 2.	TERVFAJTA:	MUNKASZÁM:
		kiviteli	14-65
		LÉPTÉK: 1:50	MÓDOSÍTÁSOK:
TERVRAJZ MEGNEVEZÉSE: VILLAMOS BERENDEZÉS TERV	TERVEZŐ: Perger Ágoston 08-0291	RAJZTERÜLET:	RAJZSZÁM:
			GE-1
		SZERKESZTŐ: Horváth Ervin	KELT: 2017-11
Ezen terv a táblányok értelmében szerzői jogvédelem alatt áll.			
EGYEZTETŐK:			